

Goraj, dnia 22.04.2022 r.

Znak sprawy: OR.271.2.2022

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn.: „ **Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowościach Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap I**”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. *Czy studnie głębinowe oraz zbiorniki retencyjne opisane w projekcie i specyfikacji dotyczących wykonania zadania „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowościach Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap I” mają być również objęte tym samym systemem monitoringu co zestaw hydroforowy opisany w tym samym zadaniu?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zarówno pracę studni głębinowych, jak i zbiorniki retencyjne należy objąć tym samym systemem sterowania, monitoringu i wizualizacji co zestaw hydroforowy opisany w tym zadaniu, z uwagi na to, że praca tych urządzeń jest ze sobą wzajemnie powiązana.

- B. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Burmistrz  
/-/  
**Antoni Łukasik**  
/podpisano elektronicznie/